



ИНСТРУКЦИЯ № 076

о порядке действия дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приёмно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала "Тревога" лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления

ОБЯЗАНЫ:

- 1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.
- 1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону "01", указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
- 1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании диспетчеру Учреждения.
2. При **ПОЖАРЕ**:
 - 2.1. Объявить тревогу, доложить обстановку администрации объекта.
 - 2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.
 - 2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.
 - 2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений
3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.
4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Инструкция составлена

Ответственным за противопожарную безопасность

 З.К.Хальнова

С инструкцией ознакомлены;

